



PLANTA BAIXA  
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  
Escala - 1/100



DET.  
CAIXA INSPEÇÃO  
SEM ESCALA

LEGENDA



Aterramento - Haste Copperweld 5/8" - 3m

LISTA DE MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12_2017	UNID.	4
2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12_2017	M	50
3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UNID.	4
4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
5	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	4

Terminal de pressão tipo prensa  
com 4 parafusos  
p/ cabo de 35mm²

TUBO PVC  
(altura variável)

CAIXA DE INSPEÇÃO  
30x30x40cm

ESPAÇO RESERVADO PARA O CARIMBO:

Engenheiro Civil  
Vicente Alves Guedes  
88.862/D

TERRENO

LOTE:	QUADRA:	DESENHO:
LOGRADOURO: RUA B, s/n	CIDADE: BRAUNAS	VISTO:
BAIRRO: CENTRO		
PROPRIETÁRIO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNAS	CNPJ: 183.073.890/001-88	DATA: Julho 2021
RESP. TÉCNICO (A): VICENTE ALVES GUEDES	CREA-MG: 88.862/D	ISS: 0000/00

PROJETO

DETALHES: INDICADOS	ESCALA: INDICADAS	ÁREAS: ÁREA DO TERRENO 1.500,00 m² EDIF. EXISTENTE 000,00 m² ÁREA A CONST. 621,00 m² A DEMOLIR 00000 m² TOTAL 621,00 m²
USO: INSTITUCIONAL	TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	FOLHA: 01/01